

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: (863) 227-50-79, 277-51-00

http://www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности и профилактической работы

по Песчанокопскому району

ул. Энгельса, 178, с. Песчанокопское, 347570. Телефон (факс): (86373) 9-14-99, E-mail: 70gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 25-70/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 39 поселка Дальнее Поле

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Песчанокопского района по пожарному надзору № 25-70 от «28» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» « 12 » марта 2018 г. проведена проверка дознавателем ОНДиПР по Песчанокопскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Даниловым Д.А. здания общеобразовательной организации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 поселка Дальнее Поле по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 4 совместно с директором МБОУ СОШ № 39 поселка Дальнее Поле, Пискушовой Натальей Владимировной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	План эвакуации людей при пожаре расположенный в здании школы не соответствует требованиям ГОСТ Р.	ГОСТ Р 12.2.143— 2009	10.02.2019	
2.	Части здания различных классов функциональной пожарной опасности (чердачное помещение и этаж школы в северной части здания школы) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной	СНиП 21-01-97* п.п. 7.2, 7.4.	10.02.2019	

опасности или противопожарными преградами.			
--------------------------------------------	--	--	--


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



дознатель ОНДиПР
Д.А. Данилов

«31» мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор МБОУ СОШ № 39 поселка Дальнее Поле,
Пискушова Наталья Владимировна

« 14 » мая 2017 г.

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

пер. Доломановский, 132 г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: (863) 227-50-79, 277-51-00

<http://www.61.mchs.gov.ru> E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Песчанокопскому району

ул. Энгельса, 178, с. Песчанокопское, 347570. Телефон (факс): (86373) 9-14-99, E-mail: 70gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 26-70/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 39 поселка Дальнее Поле

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Песчанокопского района по пожарному надзору № 26-70 от «28» февраля 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» « 12 » марта 2018 г. проведена проверка дознавателем ОНДиПР по Песчанокопскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области капитаном внутренней службы Даниловым Д.А. здания дошкольной образовательной организации муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 поселка Дальнее Поле, по адресу: Ростовская область, Песчанокопский район, п. Дальнее Поле, ул. Ленина, 3 совместно с директором МБОУ СОШ № 39 поселка Дальнее Поле, Пискушовой Натальей Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	План эвакуации людей при пожаре не соответствует требованиям ГОСТ Р.	ГОСТ Р 12.2.143— 2009	10.02.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


(подпись)



дознаватель ОНДиПР
Д.А. Данилов

«12» марта 2018 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 39 поселка Далеенее Поле
ИН 103612100

Директор МБОУ СОШ № 39
поселка Далеенее Поле
Пискушова Наталья Владимировна

«12» марта 2018 г.